


Z Á Z N A M

o provedené kontrole plynového zařízení podle § 3 odst.3

vyhl. Č Ú B P č. 85/ 1978 Sb.

Datum provedení kontroly: 23. 6. - 30. 6. 2020

<p>Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu)</p> <p>Společenství vlastníků jednotek Amforová 1922-1928 Amforová 1922/1, Praha 5 A M F O R O V A 1927</p> <p>HS 591</p>	<p>Jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl:</p> <p>Jaroslav N O L Č</p> <p>Jeho podpis:</p> 
--	--

Rozsah kontroly - posouzení stavu zařízení

(Označení, druh a technické hodnoty zařízení).

A/ Rozsah kontroly:

-
- a/ Posouzení stavu plynového zařízení od hlavního uzávěru až k uzávěru plynu před spotřebičem v jednotlivých bytech.
 - b/ Posouzení stavu použitých uzávěrů a jejich vyzkoušení.
 - c/ Ověření těsnosti zařízení na vybraných místech pěnivým roztokem, nebo přístrojem GI 03 M výr. č. 5765.
 - d/ Provedení kontroly ovzduší.

B/ Postup kontroly:

Kontrola těsnosti pěnivým roztokem nebo přístrojem GI 03 M prováděna u kohoutů, závitových spojů, svarů a prostupů zdmi.

- Kontrola ovzduší v technickém podlaží domu byla provedena přístrojem LABORA UNIVERSAL dle ČSN 386405

Záznam vyhotoven ve..4..výtiscích a obsahuje..2..strany.

C/ Technické hodnoty:

Hlavní uzávěr plynu je dělicí šoupě DN 80 umístěné v technickém podlaží domu č.p. 1928. Uzávěr je společný pro domy č. p. 1925, 1926, 1927, 1928.

Plynovod je svařovaný, vedený pod stropem technického podlaží na konzolích a závěsech. Ležatý rozvod plynu se skládá z cca 14m DN 50, 12m DN 32.

Z ležatého rozvodu jsou vyvedeny 2 odbočky DN 32 s kohouty K 800 DN 32 pro stoupací potrubí. Každé stoupací potrubí se skládá z 24m DN 32, 2m DN 20. Pro každý byt je vyvedena odbočka DN 20 zakončená kohoutem K 800 DN 20. Bytové rozvody plynu se skládají z cca 3m DN 20 a DN 15. Jsou zakončeny kulovými nebo kuželovými kohouty.

Plynoměry jsou osazeny v tech. šachtě v předsíni.

Seznam zpřístupněných bytů je přiložen v příloze.

Z Á V A D Y :

=====

1. V bytě č. 85, 87, je namontovaná plynová připojovací hadice s prošlou záruční lhůtou, nebo v rozporu s návodem k montáži od výrobce.
Porušení návodu k montáži od výrobce.
Návrh opatření: starou plynovou hadici vyměnit za nerezovou hadici s tepelnou odolností 650 st. celsia.
Termín: do 30. 12. 2020
2. V bytě č. 90, je namontovaná plynová připojovací hadice s prošlou záruční lhůtou, nebo v rozporu s návodem k montáži od výrobce.
Porušení návodu k montáži od výrobce.
Návrh opatření: starou plynovou hadici vyměnit za nerezovou ohebnou trubku s tepelnou odolností 650 st. celsia.
Termín: do 30. 12. 2020

V Praze dne 6. 7. 2020

hak

